

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-HU.ПБ97.В.00017/18

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Грабопласт» («Graboplast ZRT»)

№ **0009419**

Адрес: H-9023 Győr, Fehérvári ut., 16/B, Hungary, Венгрия

Тел. +36 96 506100, факс +36 96 506196

E-mail: mail@graboplast.hu

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Грабопласт» («Graboplast ZRT»)

Адрес: H-9023 Győr, Fehérvári ut., 16/B, Hungary, Венгрия

Тел. +36 96 506100, факс +36 96 506196

E-mail: mail@graboplast.hu

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум из поливинилхлорида (покрытия спортивные, коммерческие, полукommerческие и шоу)

(Приложение 0015284)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2

22.23.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п. 7, 8, 9, 10, табл. 3, 27). См. Приложение № 0015285

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-15/12-2018, С-16/12-2018, С-17/12-2018, С-18/12-2018 от 14.12.2018 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. (Федеральная служба по аккредитации). Адрес: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10. Акт № 3809ТР-2018 о результатах анализа состояния производства от 06.11.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Схема 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от 13.04.2018, Техническая документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2018

по 19.12.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
подпись

М.С. Янговская
подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

М.С. Янговская

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-HU.ПБ97.В.00017/18

(обязательная сертификация)

№ 0015284

Напольные покрытия из поливинилхлорида толщиной 1,0- 10,1 мм, с защитным слоем и без, с антискользящими, акустическими и другими эксплуатационными характеристиками для применения в жилищном и коммерческом строительстве

Коммерческие и полукommerческие:

Acoustic Neo, Acoustic Pro, Acoustic Standart, Acoustic Standart Legend, Astral Color, Aura, Chips Astral, Chips Cosmos, Diamond Standart, Diamond Standart TP, Diamond Tech, Estate Line, Grabo Acoustic 33, Grabo Acoustic 43, Grabo Acoustic 9, Grabo Cosmos, Grabo Diamond, Grabo Ducat, Grabo Signum, Grabo Acoustic, Kingfloor, Press Charisma, Pro Line, Rubin, Silver Knight Acoustic, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural, Silver Knight Natural Diamond Tech, SoundTex 5.0, Standart Silver Knight, Top, Top Extra, Top Legend, Top Plus, Top TP;

Шоу:

Ballerina, Brilliant, Broadway, Broadway 17, Broadway 20, Crystal, Evidance 25, Evidance 60, Evidance 60 Premium, Festival, Grabo Duett, Grabo Expo, Grabolett (Balett,030/I), Las Vegas, Las Vegas Lux, Salon, Studio 15, Unifloor;

Спортивные:

Combiflex, Elite, Elite TEX, Elite Wood, Extreme, Extreme TEX, Extreme Wood, Fortis Fitt, Graboflex, Graboflex Gymfit, Graboflex Gymfit 60, Graboflex Gymfit 65, Graboflex Gymfit 85, GraboSport, Gymfit, Gymfit 22, Gymfit 25 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 65, Gymfit 85, Mega, Mega Wood, Prima, Prima Wood, ProtectSport, ProtectSport Arena, ProtectSport T, Rocket, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Color, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Start, Silver Knight Start Wood, Smart Arena, Smart Foam, Stamina, Stamina Wood, Start, Start Basic Plus, Start Plus, Start Plus Wood, Start Wood, Supreme, Supreme Fitness, Supreme Fitness 388, Supreme TEX, Supreme Wood, Vaporex, Vaporex 40, Vaporex T.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин

подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

М.С. Янговская

подпись

М.С. Янговская

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-HU.ПБ97.В.00017/18

(обязательная сертификация)

№ 0015285

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента продукции:

Напольные покрытия из поливинилхлорида толщиной 1,0- 10,1 мм, с защитным слоем и без, с антискользящими, акустическими и другими эксплуатационными характеристиками для применения в жилищном и коммерческом строительстве

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Распространение пламени	Нераспространяющие пламя (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности КМ2	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин

ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.С. Янговская

ПОДПИСЬ

М.С. Янговская

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ